



Орган по сертификации средств измерений, медицинской техники  
и электрооборудования «ВНИИФТРИ-ТЕСТ»  
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЛ06)  
Адрес: 141570, Московская обл. Солнечногорский р-н,  
рабочий поселок. Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11  
Тел./факс 8 (495) 526-63-02, e-mail: test-center@vniiftri.ru

12.12.2017 № 7/12-17

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г  
Директору ООО "Датчики и системы"  
Шатуновскому Олегу Витальевичу

346818, Ростовская обл., х. Ленинаван,  
пер. Индустриальный, д. 3

Информационное письмо.

На Ваш запрос № 89 от 15.09.2017 г. сообщаем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" сигнализаторы уровня СУ-802 (код ОКП 42 1431, код ТН ВЭД 9026102900) **не включены** в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Упомянутая продукция **не подлежит** также подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768) – действие ТР ТС 004/2011 распространяется на электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока;

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823) – продукция не входит в «Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации/декларирования соответствия (Приложение № 3 к ТР ТС 010/2011)».

Вместе с тем сигнализаторы уровня СУ-802 **подлежат подтверждению соответствия** требованиям технического регламента Таможенного Союза 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879) в форме декларирования.

Основания:

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (редакция от 17 июля 2017 г);
- Технический регламент Таможенного Союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768);



Орган по сертификации средств измерений, медицинской техники  
и электрооборудования «ВНИИФТРИ-ТЕСТ»  
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЛ06)  
Адрес: 141570, Московская обл. Солнечногорский р-н,  
рабочий поселок. Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11  
Тел./факс 8 (495) 526-63-02, e-mail: test-center@vniiftri.ru

- Технический регламент Таможенного Союза 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823);
- Технический регламент Таможенного Союза 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879).

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия регулярно пересматривается и изменяется.

С уважением.

Руководитель органа по сертификации  
РОСС RU.0001.11МЛ06

Исп. Разумовский А.О.  
Тел. 8 (495) 526-63-02

Шибасев А.М.